

Зарегистрирована

ОТД по Анадырскому району
(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«02» марта 2012 г.

Регистрационный № 772038301-156-81

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении детского сада села Марково Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Марково» (МБОУ «Центр образования с. Марково»)

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1048700000128

Идентификационный номер налогоплательщика 8701003780

Место нахождения объекта защиты

Чукотский АО, Анадырский район, с. Марково, ул. Строительная 23

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 689530, Чукотский АО, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19; тел/факс 8(427-32) 91-267; E-mail: moysmarkovo@mail.ru

Директор Коломыцева Наталья Владимировна

п/п	Наименование раздела
1	2
II.	<u>Оценка пожарного риска¹, обеспеченного на объекте защиты</u>
	<i>Расчет пожарного риска не производился</i> (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
	указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
	значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и
	организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)

¹ К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска - нет

<p>III.</p>	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p align="center"><i>В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен</i></p> <p align="center">(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки</p> <p align="center">возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования²⁾)</p>
<p>III.</p>	<p align="center"><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u></p> <p align="center">(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)</p> <p>1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА</p> <p><i>Архитектурно-строительная характеристика</i></p> <p>Здание детского сада общественного назначения по классу функциональной пожарной безопасности относятся к Ф 1.1.</p> <p>Здание детского сада села Марково 2-х этажное, 1988 года постройки, III А степени огнестойкости, занимаемая земельная площадь здания – 1365 кв. м, строительный объем -7560 куб. м, высота здания – 6,6 м, общая площадь детского сада – 1651,6 кв. м., в том числе 1 этаж – 916,6 кв. м, 2 этаж – 735 кв. м., подвала 1143,5 кв. м.</p> <p>Тип наружных стен – блочные, вид фундамента – ленточный, блочный, перегородки – блочные, перекрытия чердачные, междуэтажные – железобетонные плиты, крыша – шифер по деревянным стропилам, полы - дощатые, линолеум, внутренняя отделка- штукатурка, побелка, окраска, кафель, выход на чердак выполнен в лестничной клетке по вертикальной металлической лестнице через люк размером 560x560.мм. Горячее водоснабжение от бойлерной.</p> <p>Пожарная нагрузка в здании детского сада представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.</p> <p><i>Организация воспитательного процесса</i></p> <p>В настоящее время в детском саду села Марково находится воспитанников в количестве 67 детей, работников 26 человек. Детский сад рассчитан по проекту на 120 мест. Средняя наполняемость групп – 15-20 человек. В учреждении 5-дневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей составляет 10,5 часов.</p> <p>2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <p>На данный объект защиты положения Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07. 2008 г., в соответствии со статьей 4 вышеуказанного закона, не распространяются, так как здания объекта защиты запроектированы и построены в соответствии ранее действующими требованиями пожарной безопасности.</p>

² К декларации прилагается копия страхового полиса - нет

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

3. СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1 Проходы, проезды, подъезды к объекту. Противопожарные расстояния. Проезд к зданию детского сада села Марково имеет твердое грунтовое покрытие шириной не менее 3,5 метров и расположен на расстоянии 6 метров от наружных стен здания. Расстояние до пожарной части (МПЧ № 9) 1 километр время прибытия составляет 5-10 мин, что соответствует требованиям.
- 3.2 Этажность зданий. Степень огнестойкости зданий Этажность зданий, степень огнестойкости здания, допустимое количество воспитанников в детском саду села Марково соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89*
- 3.3 Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности. Пожарную нагрузку в здании МБОУ «Центр образования с. Марково» представляет собой: мебель, оборудование и другие материалы. Помещения электрощитовой, бойлерной – пожароопасные помещения (категория В4).
- 3.4 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций. В зданиях МБОУ «Центр образования с. Марково» применяются строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности соответствующие требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.
- 3.5 Ограничение распространения пожара за пределы очага. Мероприятия по ограничению распространения пожара за пределы очага соответствуют требованиям. Помещения электрощитовой отделено от других помещений противопожарными перегородками, установлены металлическая дверь. Помещение бойлерной представляет собой отдельное строение на расстоянии 8 метров от основного здания детского сада.
- 3.6 Эвакуационные пути и выходы. Для обеспечения безопасной эвакуации людей имеется необходимое количество эвакуационных выходов в детском саду села Марково. На 1-ом этаже – 6 выходов, на 2-ом – 4 выхода. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений соответствует требованиям таб. 29.30. СП 1.13130. Для безопасной эвакуации проектом предусмотрено: нормативная высота, ширина выходов, дверей, лестничных маршей. Открывание дверей выходов из помещений выполнено по направлению выхода из здания, в соответствии с требованиями п. 4.2.6. СП 1.13130. В лестничных клетках предусмотрен световой проем, площадью 1,7 кв. м, имеется эвакуационное освещение в соответствии с требованиями нормативных документов. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки в зданиях имеют ограждения с поручнями. Над дверными проемами ведущим к эвакуационным выходам установлены световые указатели «Выход».
- 3.7 Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией. Здание детского сада села Марково оборудовано автоматической системой пожарной

сигнализации (обнаружения пожара и звукового оповещения), что обеспечивает круглосуточный контроль пожарной обстановки на объектах. Вторичное электропитание пожарной сигнализации в зданиях школы, интерната, детских садах осуществляется от источников бесперебойного питания «СКАТ 1200». Слышимость сигнала оповещения доступна во всех помещениях зданий. Контрольная панель пожарной сигнализации (приемно-контрольный прибор) расположена в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного. Ведется периодический осмотр исправности системы пожарной сигнализации. Имеются извещатели пожарные ручные, извещатели пожарные дымовые, громкоговорители потолочные, светильники аварийного выхода, соответствующий требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 70-98, НПБ 57-97, ГОСТ 12.2.006-87. МОУ «Центр образования с. Марково» заключен договор на техническое обслуживание АПС (№... от ...) с ИП Могуновым С. В., действующий на основании свидетельства о государственной регистрации и лицензии МЧС РФ № 2/03413.

- 3.8 Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. Система коллективной защиты людей в «МБОУ «Центр образования с. Марково» соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 1.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Средства индивидуальной защиты отсутствуют.
- 3.9 Отопление, вентиляция, кондиционирование. В здании детского сада села Марково отопление централизованное. Вентиляция механическая.
- 3.10 Огнезащита строительных материалов и конструкций. Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий выполнена в соответствии с проектом, стандартами, СНиП, НПБ и отвечают их требованиям.
- 3.11 Система автоматического пожаротушения. Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется.
- 3.12 Внутренний противопожарный водопровод. В здании детского сада села Марково внутреннее противопожарное водоснабжение соответствует требованиям нормативных документов. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, 2,5 л/с на одну струю. Количество пожарных кранов в здании детского сада села Марково – 7 штук. Два раза в год, весной и осенью, производится техническое обслуживание и проверка на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода путем пуска воды, сматывания пожарного рукава на другую складку.
- 3.13 Электрическое оборудование. Ввод в электрические щитовые кабельный от трансформаторной подстанции. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. При эксплуатации электроустановок запрещено использовать электроприемники, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Запрещено пользоваться поврежденными розетками, электроплитами, электроутюгами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных свойств, исключающих опасность возникновения пожара. Здание детского сада села Марково системой молниезащиты не оборудовано.
- 3.14 Первичные средства пожаротушения. Здания детского сада села Марково оборудованы первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы,

заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и размещены в пожарных шкафах. Каждый шкаф имеет порядковый номер. Шкафы расположены у входов, в коридорах и других доступных местах.

3.15 Организационно-технические мероприятия. В МБОУ «Центр образования с. Марково» выполнены следующие организационно - технические мероприятия:

- приказом директора назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований;
- разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности;
- все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;
- на видных местах на каждом этаже вывешены планы эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
- запрещено курение в здании, на территории учреждения;
- ведется учет находящихся в детском саду воспитанников – табель посещаемости в специальном журнале.
- вывешены памятки действия работников при обнаружении пожара;
- соблюдается порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки по быстрой эвакуации из зданий на случай возникновения пожара;

Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии. Постоянно проводится своевременная уборка территории от мусора. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Автоматическая пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения содержатся в исправном, рабочем состоянии. На окнах здания детского сада села Марково металлические решетки отсутствуют.

¹ К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска - *нет*

¹ К декларации прилагается копия страхового полиса - *нет*

Настоящую декларацию разработал
Директор МБОУ «Центр образования с.Марково»

Н.В.Коломыцева



ПЕРЕЧЕНЬ
отступлений от требований пожарной декларации

Объект защиты: детский сад села Марково»

Место нахождения объекта: Чукотский А О,
Анадырский район,
село Марково,
ул. Строительная 23

1. Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности должны пройти обучение пожарно-техническому минимуму (п. 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций)
2. Установка охранной сигнализации в здании детского сада села Марково.
3. Установка видеонаблюдения территории и помещений в здании детского сада села Марково.
4. Установка кнопки (брелка) экстренного вызова милиции в здания объектов защиты.
5. Установка вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделения пожарной охраны в зданиях объекта защиты.
6. Установка прямой телефонной связи с подразделением пожарной охраны в зданиях объекта защиты.
7. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и носилками для эвакуации маломобильных пациентов.
8. Провести ремонт вентиляционной системы в здании детского сада села Марково.
9. Установка молниезащиты здания.