

Зарегистрирована

ОЧО по Анадырскому району
(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«02» марта 2012 г.

Регистрационный № 772038283-158-32

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении детского сада села Ламутское Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Марково» (МБОУ «Центр образования с. Марково»)

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1048700000128

Идентификационный номер налогоплательщика 8701003780

Место нахождения объекта защиты: Чукотский АО, Анадырский район, с. Ламутское

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 689530, Чукотский АО, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19; тел/факс 8(427-32) 91-267; E-mail: moysmarkovo@mail.ru

Директор Коломыцева Наталья Владимировна

п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<u>Оценка пожарного риска¹, обеспеченного на объекте защиты</u>
	Расчет пожарного риска не производился (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
	указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
	значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и

¹ К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска - *нет*

отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки

возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования²)

III.

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Архитектурно-строительная характеристика

Здание детского сада села Ламутское МБОУ «Центр образования с. Марково» общественного назначения по классу функциональной пожарной безопасности относятся к Ф 1.1.

Здание детского сада села Ламутское одноэтажное, 1991 года постройки, IV степени огнестойкости, занимаемая земельная площадь здания – 438 кв. м, строительный объем – 908 куб. м, высота здания – 3,55 м, общая площадь – 242,7 кв. м.

Наружные стены - деревянный брус, штукатурка, окраска; перегородки деревянные; фундамент – деревянные стулья; перекрытия чердачные – деревянные; крыша - шифер, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, полы дощатые, линолеум; проемы оконные – двойные глухие, отопление от котельной, водопровод отсутствует, вода подвозная.

Организация учебного процесса

В настоящее время в детском саду села Ламутское находится воспитанников в количестве 9 человек, работников 11 человек. В детском саду села Ламутское пятидневная рабочая неделя, продолжительность нахождения детей в детском саду составляет 10,5 часов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На данный объект защиты положения Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., в соответствии со статьей 4 вышеуказанного закона, не распространяются, так как здания объекта защиты запроектированы и построены в соответствии и ранее действующими требованиями пожарной безопасности.

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент);

НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

3. СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

² К декларации прилагается копия страхового полиса - нет

- 3.1 Проходы, проезды, подъезды к объекту. Противопожарные расстояния. Проходы, дороги к зданию детского сада села Ламутское имеют твердое грунтовое покрытие шириной не менее 3 метров и расположены на расстоянии 6 метров от стен зданий.
- 3.2 Степень огнестойкости зданий и функциональная пожарная опасность. Здание детского сада села Ламутское деревянное одноэтажное, степень огнестойкости здания – IV, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1. Наружные стены - деревянный брус, штукатурка, окраска, перегородки деревянные. Фундамент – деревянные столбы. Перекрытия чердачные деревянные, крыша – шифер по деревянным стропилам, деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, внешняя отделка – обшивка деревянной доской «вагонкой», окраска.
- 3.3 Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности. Пожарную нагрузку в зданиях МБОУ «Центр образования с. Марково» представляет собой: мебель, оборудование и другие материалы.
- 3.4 Эвакуационные пути и выходы. Для обеспечения безопасной эвакуации людей имеется 3 эвакуационных выхода из здания детского сада села Ламутское. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений соответствует требованиям таб. 29.30. СП 1.13130. Для безопасной эвакуации проектом предусмотрено: нормативная высота, ширина выходов, дверей. Открывание дверей выходов из помещений выполнено по направлению выхода из здания, в соответствии с требованиями п. 4.2.6. СП 1.13130. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Над дверными проемами ведущим к эвакуационным выходам установлены световые указатели «Выход».
- 3.5 Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией. Здание детского сада села Ламутское оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (обнаружения пожара и звукового оповещения), что обеспечивает круглосуточный контроль пожарной обстановки на объектах. Вторичное электропитание пожарной сигнализации в здании детского сада села Ламутское осуществляется от источников бесперебойного питания «СКАТ 1200». Слышимость сигнала оповещения доступна во всех помещениях здания. Контрольная панель пожарной сигнализации (приемно-контрольный прибор) расположена в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного. Ведется периодический осмотр исправности системы пожарной сигнализации. Имеются извещатели пожарные ручные, извещатели пожарные дымовые, громкоговорители потолочные, светильники аварийного выхода, соответствующий требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 70-98, НПБ 57-97, ГОСТ 12.2.006-87. МБОУ «Центр образования с. Марково» заключен договор на техническое обслуживание АПС (№... от ...) с ИП Могуновым С. В., действующий на основании свидетельства о государственной регистрации и лицензии МЧС РФ № 2/03413.
- 3.6 Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. Система коллективной защиты людей в «МБОУ «Центр образования с. Марково» соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 1.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Средства индивидуальной защиты отсутствуют.
- 3.7 Отопление, вентиляция, кондиционирование. В здании детского сада села Ламутское отопление от котельной, вентиляция естественная форточная.
- 3.8 Огнезащита строительных материалов и конструкций. Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания выполнена в соответствии с проектом, стандартами, СНиП, НПБ и отвечают их требованиям.
- 3.9 Система автоматического пожаротушения. Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется.
- 3.10 Внутренний противопожарный водопровод. В здании детского сада села Ламутское водопровод отсутствует. Вода подвозная. Установлены бочки с водой, емкостью 0,2 л в количестве 2 штуки, емкость с песком в количестве 1 штука.

3.11 Электрическое оборудование. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. При эксплуатации электроустановок запрещено использовать электроприемники, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Запрещено обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Пользоваться поврежденными розетками, электроплитами, электроутюгами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных свойств, исключающих опасность возникновения пожара. Здание детского сада села Чуванское системой молниезащиты не оборудовано.

3.12 Первичные средства пожаротушения. Здание детского сада села Ламутское МБОУ «Центр образования с. Марково» оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, заведен журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения.

3.13 Организационно-технические мероприятия. В детском саду села Ламутское МБОУ «Центр образования с. Марково» выполнены следующие организационно - технические мероприятия:

- приказом директора назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований;
- разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности;
- все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;
- на видном месте вывешен план эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара;
- запрещено курение в здании на территории учреждения;
- вывешены памятки действия работников при обнаружении пожара;
- соблюдается порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки по быстрой эвакуации из здания на случай возникновения пожара;

Дороги, проходы к зданию содержатся в исправном состоянии. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Автоматическая пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения содержатся в исправном, рабочем состоянии. На окнах детского сада села Ламутское металлические решетки отсутствуют.

¹ К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска - *нет*

¹ К декларации прилагается копия страхового полиса - *нет*

Настоящую декларацию разработал
Директор МБОУ «Центр образования с.Марково»

Н.В.Коломыцева



ПЕРЕЧЕНЬ
отступлений от требований пожарной декларации

Объект защиты: детский сад села Ламутское МБОУ «Центр образования с. Марково»

Место нахождения объекта: Чукотский А.О.
Анадырский район.
Село Ламутское

1. Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности должны пройти обучение пожарно-техническому минимуму (п. 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»).
2. Установка металлических входных дверей в здании детского сада села Ламутское.
3. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
4. Установка молниезащиты здания.
5. Замер сопротивления изоляции заземления электрооборудования.
6. Произвести огнезащитную пропитку деревянных конструкций здания.