Российская Федерация
Чукотский автономный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково»

689530, Чукотский автономный округ,
Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс 2-67, 1-90; E-mail:moycmarkovo@mail.ru
ОКПО 58005730 ОГРН 1048700000128
ИНН 87001003780 КПП 870101001

Исх. № от «16» августа 2021 г.

И.о начальника межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Анадырь и Анадырскому муниципальному району
Цеденову Б.Б.

Отчет
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проверки в июне 2021 года
(предписания № 43/1/41 от 28.06.2021 г; № 44/1/39 от 25.06.2021 г, № 45/1/40 от 25.06.2021 г, № 53/1/42 от 28.06.2021 г.).)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково»,
(наименование образовательной организации / органа управления образованием)

об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах с целью устранения выявленных нарушений.

В целях устранения выявленных нарушений Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования села Марково» выполнило следующее:

№ п/п	Описание выявленных нарушений (в соответствии с каждым из пунктов предписании)	Перечень мероприятий, проведенных с целью устранения выявленных нарушений.	Реквизиты документов, подтверждающих устранение нарушения копии заверенных документов прилагаются по каждому пункту предписания)
1	Предписание № 43/1/41 от 28.06.2021 года (по детскому саду с. Марково)	Предписание выполнено. Нарушения устранены следующим образом:	1. Акт испытаний ВПВ на работоспособность в здании

		1.В здании детского сада размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. 2. Организовано проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. 3. Заключен договор на поставку огнетушителей и самоспасателей.	дошкольного отделения от 12 августа 2021 года (прилагается). 2. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 огнетушителей и 21 самоспасателей (прилагается).
2	Предписание № 44/1/39 от 25.06.2021 года (по дошкольному отделению с. Чуванское)	Предписание выполнено. Нарушения устранены следующим образом: 1.В здании детского сада размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. 2. Размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". 3. На дверях складских помещений вывешены таблички с указанием категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения, с обозначением их категорий и классов зон. 4. Не допускается хранение в тамбурах выходов из здания инвентаря и материалов (в том числе временно). 5. Заключен договор на поставку огнетушителей и самоспасателей. 6. Огнетушители расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. 7. Доукомплектован пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Заключен договор на поставку противопожарного полотна ПП-300.	1. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 огнетушителей и 21 самоспасателей. 2. Договор № 17-ИП/21 от 02.08.2021 г. с ИП Аксеновой Ю.С. на поставку противопожарного полотна ПП-300 в количестве 2 штуки (прилагается). 3. Имеются фотографии с размещенной информацией, таблицами и размещенными огнетушителями.
3	Предписание № 45/1/40 от 25.06.2021 года (по дошкольному отделению с. Ламутское)	Предписание выполнено. Нарушения устранены следующим образом: 1. В здании детского сада размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками	1. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 огнетушителей и 21 самоспасателей. 2. Имеются фотографии с размещенной

		противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. 2. Размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". 3. На дверях складских помещений вывешены таблички с указанием категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения, с обозначением их категорий и классов зон. 4. Обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 5. Заключен договор на поставку огнетушителей и самоспасателей. 6. Огнетушители расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	информацией, таблицами и размещенными огнетушителями.
4	Предписание № 53/1/42 от 28.06.2021 года (по зданиям школы и интерната)	**Корпус школы** 1. На дверях складских помещений вывешены таблички с указанием категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения, с обозначением их категорий и классов зон. 2. Запрещено и не допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных дверей. 3. Запрещено и не допускается хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов. 4. В 2021 году запланировано выполнение работ по ремонту вентиляционной системы. Заключен соответствующий договор. 5. Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. 6. Организовано проведение проверки внутренних	1. Договор № 12-ИП/21 на выполнение работ по ремонту системы предварительной подготовки воздуха от 16 июня 2021 года (сроки исполнения с 15.08.2021 года по 01.10.2021 года) (договор и ЛСР прилагается). 2. Приказ № 04/186-од от 29.07.2021 г «Об определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров воздухоотводов в МБОУ «Центр образования с. Марково» (прилагается). 3. Акт испытаний ВПВ на работоспособность в здании дошкольного отделения от 11 августа 2021 года (прилагается). 4. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 огнетушителей и 21 самоспасателей.

		водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи. 7. Заключен договор на поставку огнетушителей и самоспасателей.	
5	Предписание № 53/1/42 от 28.06.2021 года (по зданиям школы и интерната)	**Корпус интерната** 1. В здании интерната размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. 2. На дверях складских помещений вывешены таблички с указанием категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения, с обозначением их категорий и классов зон. 3. Запрещено и не допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных дверей. 4. Организовано проведение проверки внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи. 5. Заключен договор на поставку огнетушителей и самоспасателей.	1. Акт испытаний ВПВ на работоспособность в здании дошкольного отделения от 11 августа 2021 года (прилагается). 2. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 огнетушителей и 21 самоспасателей.

Директор МБОУ «Центр образования с. Марково» Коломыцева Н.В.

М.П.

Коломыцева Наталья Владимировна
ИНН=870100815490, СНИЛС=06908903900, E=moycmarkovo@mail.ru, C=RU, S=Чукотский автономный округ, L=Марково, O=" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МАРКОВО""", OU=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, G=Наталья Владимировна, SN=Коломыцева, CN=Коломыцева Наталья Владимировна

2022-03-11 16:26:22